

泊花光院项目防洪评价报告技术审查意见

2025年2月22日，黟县农业农村水利局组织召开了《泊花光院项目防洪评价报告》（以下简称《报告》）技术审查会。参加会议的单位有建设单位黄山市芭蕉住宿服务有限公司和《报告》编制单位黄山市展信工程咨询有限公司。会议邀请了有关专家组成专家组（名单附后），会前专家察看了工程现场影像资料，会上听取了建设单位对项目情况的介绍及编制单位对《报告》主要内容的汇报，经过认真评审，形成如下技术审查意见：

一、综合评价


《报告》编制依据充分，技术路线合理，评价方法明确，内容较全面，符合《河道管理范围内建设项目防洪评价报告编制导则》（SL/T 808-2021）的要求，基本同意《报告》。

二、修改意见：

1. 复核设计洪水计算成果；
2. 完善项目对第三人合法水事权益的影响评价；
3. 完善相关附图、附件。

三、建议

1. 建设单位应委托第三方对项目所涉及的排水沟进行专项设计。
2. 建设单位应考虑汛期疏散通道。

专家组组长： 

2025年2月22日

泊花光院项目防洪评价报告技术审查会专家组名单

	姓名	单位	职称/职务	签名
1	毛立标	市水利学会	工程师	毛立标
2	朱辉	市水利学会	高工	朱辉
3	程凯	市水利学会	工程师	程凯
4	程贵中	市水利学会	工程师	程贵中
5	李阳松	市水利学会	工程师	李阳松